AD-02 Estudio de Suelo - S.T.P. 2

GEOTEC INGENIERIA Estudio de Suelos-Mensuras Dirección de Obras Ingeniero Civil CADENAS Rubén Mat.623	OBRA : Urbanización CALDENIA 293 viviendas Localidad : Realicó Propietario : Municipalidad de Realicó	HOJA 2 de 4 FECHA Junio-2018	ESTUDIO DE SUELO	Tipo de perforacion : ROTACION Manual : HELICOIDAL	SONDEO Nº 2

PROFUNDIDAD	AGUA	PERFIL GEOLOGICO	GRANULOMETRIA				ENSAYO NORMAL DE PENETRACION	H %	LIMITES DE ATTERBERG			Peso Unitario		FRICCION
			CU	TAMICES					%			S	H	∅
				40	100	200	NUMERO DE GOLPES		L.L.	L.P.	I.P.	gr/cm3	gr/cm3	
m	m			%	%	%	10 20 30 40							
			S.M.	96	65	31		16	N.P.					23
1		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	89	69	30	Revote tosca	16.5	N.P.					22
2		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	89	65	38		17	N.P.					24
3	3.00	Arena limosa cataño claro												
4														
5														