AD-02 Estudio de Suelo - S.T.P. 4

GEOTEC INGENIERIA Estudio de Suelos-Mensuras Dirección de Obras Ingeniero Civil CADENAS Rubén Mat.623	OBRA : Urbanización CALDENIA 293 viviendas Localidad : Realicó Propietario : Municipalidad de Realicó	HOJA 4 de 4 FECHA Junio-2018	ESTUDIO DE SUELO	Tipo de perforacion : ROTACION Manual : HELICOIDAL	SONDEO Nº 4

PROFUNDIDAD	AGUA	PERFIL GEOLOGICO	GRANULOMETRIA				ENSAYO NORMAL DE PENETRACION	H %	LIMITES DE ATTERBERG			Peso Unitario		FRICCION
			CU	TAMICES 40	TAMICES 100	TAMICES 200	NUMERO DE GOLPES		% L.L.	% L.P.	% I.P.	S gr/cm3	H gr/cm3	∅
m	m			%	%	%	10 20 30 40							
			S.M.	89	60	30		17	N.P.					22
1		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	90	60	32		16	N.P.					24
2		Arena limosa cataño claro					Revote tosca							
			S.M.	95	68	35		18	N.P.					24
3	3.00	Arena limosa cataño claro												
4														
5														